



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ
КОМПАНИЯ ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ»
ФИЛИАЛ «ИВЭНЕРГО»
Почтовый адрес: 153000, Россия, г. Иваново,
ул. Крутицкая, 8/2.
Тел.: +7 (4932) 38-63-71
Факс: +7 (4932) 33-99-17
e-mail: secr@iv.mrsk-cp.ru, сайт: www.mrsk-cp.ru

30.11.2015

№ 521-214-30

На

от

«Об опытной эксплуатации смазки»

Директору ООО «ВМП Авто»
Кузьмину В.Н.

КОПИЯ:
Директору ООО «Простор-Энерго»
Цыганову П.В.

Уважаемый Василий Николаевич!

Сообщаем Вам, что пластичная смазка ВМП-авто МС 5123-2 проходила сравнительные испытания со смазкой ЦИАТИМ-221 на оборудовании Фурмановской группы ПС ПО «ИЭС»:

- ПС Фурманов-3 разъединитель ШР-35 ВЛ3758 типа РНДЗ-16-35/630;
- ПС Фурманов-1 разъединитель ШР-110кВ 1СШ ВЛ Приволжская-1 типа SONK-12-31,5.

Смазка нанесена на подвижные контактные поверхности наружной установки.

Срок тестирования – 1 год.

Результаты тестирования смазки в конце срока тестирования:

1. Пластичность смазки - выше чем у смазки ЦИАТИМ-221;
2. Вымываемость водой – устойчивей, чем смазка ЦИАТИМ-221;
3. Коррозия контактов под смазкой – отсутствует у обеих смазок;
4. Вязкость смазки – выше чем у смазки ЦИАТИМ-221;
5. Скользящие свойства – одинаковые

На основании проведённых испытаний смазку МС 5123-2 можно рекомендовать к применению в электроэнергетике в качестве смазки для подвижных контактов высоковольтного оборудования.

Заместитель главного инженера
по эксплуатации Филиала «Ивэнерго»


С.Б. Фаткулин

Исп.
Киреев В.А.
(4932) 24-93-49



Управление процессами и оказание услуг Компании ПАО «МРСК Центра и Приволжья» осуществляется в соответствии с требованиями стандартов ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 50001